

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

GeoChemie Sanierungssysteme GmbH
Herrn Guggenberger
Wettersteinstraße 10
82024 Taufkirchen

Ihr Zeichen

-

Ihre Nachricht vom
10.07.2014

Unser Geschäftszeichen
BrB 14006

Unsere Nachricht vom

-

Dipl.-Ing. Holger Wöhler

Tel. +49 911 655-5291

Fax +49 911 655-5334

Mail holger.woehler@de.tuv.com

Web www.tuv.com

14.07.2014

BBV 1412009 (94621400); TUBOGEL
hier: Unlöslichkeit gegenüber Wasser

Sehr geehrter Herr Guggenberger,

Sie baten uns um eine Bestätigung, dass eine mit TUBOGEL hergestellte und ausgehärtete Dichtpackung durch Wasser nicht mehr aufgelöst werden kann.

Wir können Ihnen auf Grund unserer Erfahrungen bestätigen, dass eine gem. der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aus den TUBOGEL-Lösungen T1 bzw. T2 hergestellte und ausgehärtete Dichtpackung durch Wasser nicht wieder aufgelöst werden kann.

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen der Unterzeichner gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Verkehrswegebau



Dipl.-Ing. Holger Wöhler
Prüfstellenleiter



TÜV Rheinland
LGA Bautechnik GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel +49 911 655 5252
Fax +49 911 655 5505
Mail sales-is-sued@de.tuv.com

Geschäftsführung
Eckhard Lippold

Nürnberg HRB 20586
Steuer-Nr. 241/115/90733
Ust-IdNr. DE813835574

Web www.tuv.com